

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
на территории АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад»

Настоящая инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительством РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР РФ), приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и устанавливает правила поведения людей, порядок организации производства, содержания территории, зданий, сооружений, объектов и помещений АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» (АО «ПП СПб МФ») в целях обеспечения пожарной безопасности.

Инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками АО «ПП СПб МФ», руководителями и работниками сторонних организаций, независимо от формы собственности, осуществляющих производственную деятельность (арендующих помещения) на территории АО «ПП СПб МФ».

1. Общие положения

1.1. Работники АО «ПП СПб МФ», руководители и работники сторонних организаций, независимо от формы собственности, осуществляющих производственную деятельность (арендующих помещения) на территории АО «ПП СПб МФ», обязаны:

- соблюдать требования ПБ и настоящей Инструкции;
- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- выполнять требования ПБ, применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений;
- при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;
- знать контактные номера телефонов для оповещения дежурно-диспетчерской службы АО «ПП СПб МФ» и вызова пожарной охраны;
- при обнаружении пожара или признаков горения немедленно уведомлять о них пожарную охрану и дежурно-диспетчерскую службу АО «ПП СПб МФ»;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей и имущества;
- своевременно проходить инструктажи по ПБ, а также обучение по пожарно-техническому минимуму;
- выполнять предписания и иные законные требования отдела ГОЧС и ПБ.

1.2. Все работники должны допускаться к работе после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности.

Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения инструктажа по противопожарной безопасности и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

1.3. В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» инструктажи по противопожарной безопасности подразделяются на:

- вводный;
- первичный;
- повторный;
- внеплановый;
- целевой.

1.4. Вводный противопожарный инструктаж проводится ведущим специалистом по ГОЧС и ПБ.

1.5. Первичный, повторный (не реже двух раз в год), внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит непосредственный руководитель работника.

1.6. О проведении всех противопожарных инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей, которая в обязательном порядке заверяется подписями инструктируемого и инструктирующего лица.

1.7. Руководители и работники организаций, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

1.8. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения. Обучение руководителей и работников, связанных с взрывопожароопасным производством, проводится один раз в год.

1.9. Курение в зданиях и на территории АО «ПП СПб МФ» разрешено только в специально отведенных местах, оборудованных урнами и знаком «Место для курения».

1.10. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей Инструкции несут уголовную, административную, дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Порядок содержания территории

2.1. Территория АО «ПП СПб МФ» должна содержаться в чистоте, систематически очищаться от отходов производства.

2.2. Пожарные гидранты и проезды к ним должны быть в любое время года доступны для подъезда пожарной техники. В зимнее время их следует очищать от снега и льда.

2.3. Направление движения к пожарным гидрантам должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

2.4. На территории АО «ПП СПб МФ» **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

– загромождать крышки колодцев пожарных гидрантов (в т.ч. оставлять на них автотранспорт) и подъезды к ним;

– использовать территории противопожарных расстояний от объектов защиты и сооружений различного назначения для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов;

– загромождать (оборудованием, отходами производства, автотранспортом и т.п.) проезды по территории АО «ПП СПб МФ», проезды (подходы) к зданиям, сооружениям и объектам, а также противопожарные разрывы;

– устраивать свалки горючих отходов;

– оставлять на открытых площадках тару из-под легковоспламеняющихся жидкостей (далее ЛВЖ) и горючих жидкостей (далее ГЖ), а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;

– разводить костры для сжигания тары, отходов производства, мусора, сухой травы и т. п.;

– использовать мангалы, факелы, дуговые прожекторы, фейерверки, где присутствует открытый огонь или огневые эффекты, без согласования с отделом ГОЧС и ПБ;

– курить вне установленных мест.

3. Содержание зданий, строений, объектов и помещений, путей эвакуации

3.1. В зданиях, строениях, объектах и помещениях, находящиеся на территории АО «ПП СПб МФ», включая сданные в аренду и находящиеся в собственности федеральных органов исполнительной власти, должны выполняться требования пожарной безопасности для данного типа зданий, строений, объектов и помещений.

3.2. На дверях технологических и складских помещений должны быть установлены таблички с указанием категории взрывопожарной и пожарной опасности по ППР в РФ № 390 и «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности».

3.3. Оросители спринклерных установок в местах, где имеется опасность механического повреждения, должны быть защищены надежными ограждениями, не влияющими на распространение тепла и не изменяющими зону орошения.

3.4. Системы автоматической противопожарной защиты зданий и сооружений должны постоянно содержаться в работоспособном состоянии.

3.5. Руководители структурных подразделений обязаны обеспечить во всех технологических, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах наличие и размещение инструкции ответственного лица за пожарную безопасность с указанием фамилии лица, ответственного за ПБ в помещении, а также номером телефона вызова пожарной охраны.

3.6. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо сообщать в отдел ГОЧС и ПБ.

3.7. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

3.8. Двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению к выходу.

3.9. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

3.10. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

3.11. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов должны немедленно устраниться.

3.12. Предельное количество людей, которые могут единовременно находиться на объектах:

	МВ 1	МВ 2	МВ 3	МВ 4	ЦУП	320	СК	Мор. вокзал
Пассажиры	720	560	400	640	-	-	-	1100
Размещение в гостинице								250
ГКО	41	33	25	37	-	-	-	50
Вспомогательный персонал	30	30	40	40	-	30	-	50
Арендаторы	80	50	25	70	-	10	-	750
Персонал	5	20	80	-	10	10	4	17
Общее количество	876	693	570	787	10	50	50	2217

4. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования

4.1. В зданиях, строениях, объектах и помещениях **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

– хранить и применять ЛВЖ и ГЖ, а также порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлULOид, а также другие пожаро - и взрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

– использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

– размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
- размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов;
- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов;
- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативно правовыми актами;
- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ;
- производить отогревание различных коммуникаций открытым огнем (паяльными лампами, сварочными аппаратами и т.п.);
- производить перепланировку и изменение функционального назначения зданий, строений, объектов и помещений без согласования с органом государственного пожарного надзора;
- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);
- устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла;
- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;
- загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- оберывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электроагрегатными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при

отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией, а также нестандартными (самодельными) электронагревательными приборами;

– оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

– размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе ЛВЖ и ГЖ) вещества и материалы;

– при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

- оставлять открытыми двери вентиляционных камер;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

4.2. В помещениях и на открытых площадках для хранения (стоянки) автотранспорта **ЗАПРЕЩАЕТСЯ:**

- устраивать парковку транспортных средств в количестве, превышающем предусмотренное в проектной документации на данный объект;
- загромождать выездные ворота и проезды;
- производить кузнецкие, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей;
- оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии утечки топлива или масла;
- заправлять горючим и сливать с транспортных средств топливо;
- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;
- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;
- устанавливать транспортные средства, предназначенные для перевозки ЛВЖ и ГЖ, а также горючих газов.

5. Требования к содержанию первичных средств пожаротушения

5.1. Территории, здания, строения, объекты и помещения АО «ПП СПб МФ» должны быть обеспечены первичными средствами тушения пожара в соответствии с нормами оснащения (приложения №№1, 2 к ППР РФ).

5.2. Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на высоте 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

Размещение огнетушителей в коридорах, холлах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

Расстояние от места размещения огнетушителя до возможного очага пожара не должно быть больше 20 м.

5.3. Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.

5.4. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

5.5. Первичные средства пожаротушения должны эксплуатироваться в соответствии с их паспортными данными. Не допускается использование средств пожаротушения, не имеющих сертификатов.

5.6. Каждый огнетушитель должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус.

5.7. Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и в установленные сроки перезаряжаться или заменяться новыми.

Огнетушители, отправленные на поверку или перезарядку, должны заменяться равнозначным количеством исправных огнетушителей.

5.8. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использование первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара.

6. Порядок использования первичных средств пожаротушения

6.1. Самостоятельное тушение пожара допускается только в его начальной стадии, когда очаг возгорания визуально наблюдаем, незначителен и к нему можно безопасно подойти без средств защиты органов дыхания, на расстояние подачи огнетушащих веществ.

6.2. Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ, газов и электрооборудования под напряжением до 1000 В используются углекислотные огнетушители.

6.3. При использовании углекислотного огнетушителя следует:

– поднести огнетушитель к очагу возгорания на расстоянии подачи огнетушащих средств без средств защиты органов дыхания;

– направить растрub в очаг горения;

– сорвать пломбу;

– выдернуть чеку за кольцо;

– нажать рычаг на корпусе;

– нажать на рычаг и направить струю заряда в основание пламени.

6.4. При использовании углекислотного огнетушителя запрещается держать растрub незащищенной рукой во избежание обморожения, так как его температура достигает минус 80°C.

6.5. После применения углекислотного огнетушителя, помещение необходимо проветрить.

7. Порядок закрытия помещений (объектов) по окончании работы

7.1. После окончания работы все помещения (объекты) необходимо проверить внешним визуальным осмотром.

7.2. В случае обнаружения неисправностей работнику необходимо доложить о случившемся непосредственному руководителю.

7.3. Запрещается:

закрывать помещение (объект) в случае обнаружения в нем каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание;

оставлять по окончании рабочего времени в помещении (на объекте), в которых отсутствует дежурный персонал, не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

допускать складирование в помещении (на объекте) коробок, тары, ящиков, пакетов и других сгораемых материалов.

8. Действия при пожаре или обнаружении признаков горения

8.1. Обязанности работника.

8.1.1. Каждый работник при пожаре или обнаружении признаков горения (задымление, запах гаря, повышение температуры и т.п.) обязан:

сообщить о случившемся по телефону:

– в центр управления кризисными ситуациями по городскому телефону «01» или мобильному телефону «112» (сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения пожара, фамилию, имя, отчество, телефон).

– в дежурно-диспетчерскую службу по внутреннему телефону «2222» или мобильному телефону 8-921-448-99-83 (диспетчер МПТ); 8-921-766-34-46 (диспетчер по ТБ), (с указанием № помещения, № вокзала или здания);

– сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю;

- прекратить все работы, отключить от питающей электросети электрооборудование и отключить освещение;
- принять меры к эвакуации работников путем использования ручного пожарного извещателя, находящегося на путях эвакуации, материальных ценностей и документов согласно плану эвакуации, оставив дверь открытой;
- до прибытия аварийно-спасательных служб принять меры к тушению первичными средствами очага возгорания, находящегося в начальной стадии.

8.2. Обязанности руководителя структурного подразделения.

8.2.1. Руководитель структурного подразделения при пожаре или обнаружении признаков горения или получения такой информации обязан:

- сообщить о случившемся в дежурно-диспетчерскую службу по внутреннему телефону «2222» или мобильному телефону 8-921-448-99-83 (диспетчер МПТ); 8-921-766-34-46 (диспетчер по ТБ), (с указанием № помещения, № вокзала или здания);
- немедленно оповестить своих подчиненных и прочих работников;
- сообщить о пожаре ведущему специалисту по ГОЧС и ПБ;
- принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных ценностей;
- прибыв в место сбора, провести расчет подчиненных работников, подлежащих эвакуации, и сообщить об этом в дежурно-диспетчерскую службу, с указанием количества эвакуированных работников и нуждающихся в медицинской помощи.

8.3. Обязанности работников отдела ГОЧС и ПБ.

8.3.1. Работники отдела ГОЧС и ПБ, прибыв к месту пожара, обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, оповестить директора по режиму и транспортной безопасности, поставить в известность ответственного за пожарную безопасность в здании (помещении, на объекте), арендоемом помещении, собственника имущества;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- при необходимости, совместно с дежурным энергетиком, отключить электроэнергию, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развитию пожара и задымления помещений здания;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех посторонних работников, не участвующих в локализации пожара;
- осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

8.3.2. При прибытии пожарных подразделений сотрудники отдела ГОЧС и ПБ:

информируют руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

организуют привлечение сил и средств АО «ПП СПб МФ» к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

8.4. При эвакуации из здания пользоваться **ЛИФТОМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

ИНСТРУКЦИЯ

лицу, ответственному за противопожарное состояние в служебном (арендуемом) помещении и объектах АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад»

1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция определяет обязанности лица, ответственного за противопожарное состояние в помещениях зданий АО «ПП СПб МФ».

2. Обязанность ответственного лица

2.1. Требовать от сотрудников соблюдения в помещении (на объекте) «Инструкции о мерах пожарной безопасности на территории АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад»».

2.2. Знать ближайшие места расположения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться в случае необходимости тушения пожара.

2.3. Знать План эвакуации из помещения, а также пути эвакуации и следования к месту сбора.

2.4. Не допускать в помещении (на объекте):

- курения;
- пользования электроутюгами, электроплитками, электрочайниками, нестандартными (самодельными) электронагревательными приборами и другими электроприборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии (неисправности) предусмотренных конструкцией терморегуляторов;
- загромождения проходов различными материалами и предметами, препятствующими выходу людей из помещения (объекта);
- закрытия помещения (объекта) в случае обнаружения в нем каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание;
- складирования в помещении (на объекте) коробок, тары, ящиков, пакетов и других сгораемых материалов.

2.5. Не оставлять по окончании рабочего времени в помещении (на объекте), в которых отсутствует дежурный персонал, не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

3. Порядок действий при пожаре или выявлении признаков горения

3.1. При пожаре или обнаружении признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) следует:

сообщить о случившемся по телефону:

– в центр управления в кризисных ситуациях по городскому телефону «01» или мобильному телефону «112» (сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения пожара, свою фамилию, телефон).

– в дежурно-диспетчерскую службу по внутреннему телефону «2222» или мобильному телефону 8-921-448-99-83 (диспетчер МПТ); 8-921-766-34-46 (диспетчер по ТБ), (с указанием № помещения, № вокзала или здания);

– сообщить о случившемся своему непосредственному руководителю;

- прекратить все работы, отключить от питающей электросети электрооборудование и отключить освещение;
- принять меры к оповещению и эвакуации работников путем использования ручного пожарного извещателя, находящегося на путях эвакуации;
- спасение материальных ценностей и документов согласно плану эвакуации, оставив дверь открытой;
- до прибытия аварийно-спасательных служб принять меры к тушению первичными средствами очага возгорания, находящегося в начальной стадии.

3.2. При эвакуации из здания пользоваться лифтом **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.

4. Ответственность

4.1. Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащем выполнение или уклонении от выполнения) Инструкции о мерах пожарной безопасности на территории АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» несут уголовную, административную, дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.