

Утверждена
приказом АО «ПП СПб МФ»
от « 29 » декабря 2022г. № 271.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
ДЕЖУРНОЙ СМЕНЫ ОХРАНЫ
ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА «МОРСКОЙ ВОКЗАЛ»
И ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ
АО «ПАССАЖИРСКИЙ ПОРТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОРСКОЙ ФАСАД»
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА
И СРАБАТЫВАНИЯ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (Правила противопожарного режима), Закона Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», приказа АО «ПП СПб МФ» «Об организации пожарной безопасности на объектах АО «ПП СПб МФ».

1.2. Положения настоящей Инструкции являются обязательными для исполнения работниками дежурной смены охраны Объекта при исполнении при оказании охранных услуг на территории имущественного комплекса «Морской вокзал» по адресу: Санкт-Петербург, площадь Морской Славы, дом 1 (далее – Объект).

1.3. Под взаимодействием дежурных служб понимается совместный комплекс организационно технических мероприятий и практических действий, согласованных по целям, месту, времени и способам выполнения задач, в случае возникновения пожара и срабатывания пожарной сигнализации на территории Объекта, а также основные обязанности работников охранного предприятия, осуществляющего оказание услуг по охране Объекта (далее – Охрана).

1.4. Взаимодействие работников дежурной смены Охраны с работниками дежурно-диспетчерской службы АО «ПП СПб МФ» (далее – ДДС) осуществляется круглосуточно.

1.5. Контактные данные работников ДДС:

- диспетчер: (812) 303-67-45, (92) 448-99-83;
- энергетик: (812) 303-67-49; (921) 395-44-41;
- диспетчер по транспортной безопасности: (812) 499-05-03, (921) 766-34-46.

2. Основные обязанности работников дежурной смены Охраны

2.1. Перед заступлением на дежурство

- обучиться способам тушения пожара;
- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;
- уметь проводить проверку контрольного приёмо-передающего прибора автоматической пожарной сигнализации (далее – ППП), снимать тревожный сигнал и переводить ППП в штатный режим работы;
- знать место расположения эвакуационных выходов и имеющихся на Объекте первичных средств пожаротушения.

2.2. При несении службы

- осуществлять постоянный контроль за состоянием противопожарного режима на территории Объекта;
- осуществлять мониторинг и документирование случаев нарушениями пожарной безопасности на Объекте (курение в запрещенных местах, перекрытие подъездов, проездов и эвакуационных выходов);
- осуществлять вызов (при необходимости) сил и средств пожарных подразделений, обеспечение их доступа на территорию Объекта, сопровождение и оказание содействия при организации тушения пожара;
- принимать меры к тушению источника возгорания имеющимися силами и средствами пожаротушения;
- обеспечить эвакуацию людей с территории Объекта при пожаре и сработке автоматической пожарной сигнализации.

2.3. При возникновении пожара (получении информации, либо обнаружении возгорания)

- прибывает к месту пожара (возгорания, задымления), оценивает обстановку, информирует диспетчера;
- объявляет «Пожарную тревогу»;
- принимает меры к тушению возгорания первичными средствами пожаротушения;
- при невозможности ликвидации очага возгорания (причины задымления) вызывает пожарную охрану;
- руководит эвакуацией людей из Объекта;
- ожидает прибытие пожарных расчётов, действует по их указанию.

2.4. При срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации

- прибывает к месту сработки тревожного датчика (шлейфа), оценивает обстановку, информирует диспетчера;
- в случае обнаружения источника возгорания (задымления) действует согласно пункту 2.3;
- в случае отсутствия задымления, и иных признаков возгорания информирует энергетика и, после получения его согласования, отключает тревожный сигнал и переводит автоматическую пожарную сигнализацию в штатный режим работы;
- осуществляет документирование факта срабатывания пожарной сигнализации, в т.ч. при выявлении причины срабатывания, информирует диспетчера.

3. Заключительные положения

- 3.1. В ходе выполнения охранных услуг работник дежурной смены Охраны постоянно взаимодействует с диспетчером по транспортной безопасности.
- 3.2. В нерабочее время, а также в выходные и праздничные дни функции диспетчера исполняет диспетчер по транспортной безопасности.